


LICEO CLASSICO "DETTORI"



PIANTA PIANO SEMINTERRATO

LOCALE	USCITE	
	CONS.	RISERVA
L1	U11	U10
L2	U10	U11
L3	U10	U1
L4	U12	U1
L5	U12	U10
L6	U12	U10
L7	U10	U11
L8	U11	U10
L9	U11	U10
L9	U10	U11
PUNTO DI RITROVO	R2	

SEGNALETICA DI SICUREZZA

Ind1 Direzione da seguire	Ind2 Direzione da seguire	Ind3 Direzione da seguire
Ind4 Percorso/Uscita di emerg.	Ind5 Percorso/Uscita di emerg.	Ind6 Percorso/Uscita di emerg.
Ind7 Percorso/Uscita di emerg.	Ind8 Pronto soccorso	Ind9 Scalo/Uscita di emergenza
Ind10 Lancia antincendio	Ind11 Estintore Polvere	Ind12 Estintore CO2
Ind13 Ubicazione estintore o idrante	Ind14 Ubicazione estintore o idrante	Ind15 Ubicazione estintore o idrante

PRESIDI DI SICUREZZA

	QUADRO ELETTRICO
	SUB QUADRO
	ESTINTORE
	IDRANTE
	INTERRUTTORE DI EMERGENZA
	ATTACCO AUTOPOMPA VVF
	INTERRUTTORE DI SGANCIO GASOLIO
	CASSETTA PRONTO SOCCORSO
	INTERRUTTORE GENERALE DI SGANCIO

PERCORSO DI USCITA IN CASO D'INCENDIO

VIGILI DEL FUOCO TEL.115
EMERGENZA SANITARIA TEL.118
PRONTO INTERVENTO TEL.112-113

Percorso orizzontale consigliato

Ind17 Uscita di sicurezza o di emergenza

NON UTILIZZARE GLI ASCENSORI IN CASO D'INCENDIO

USO DELL'ESTINTORE	USO DELL'IDRANTE
<ol style="list-style-type: none"> 1) ROMPERE IL SOGLIO ED ESTRAERE LA SPINA DI SICUREZZA 2) IMPIGNARE LA MANICHETTA SE PRESENTE 3) IMPIGNARE L'ESTINTORE E AZIONARE IL RISPONTO DI EROGAZIONE DIRIGENDO VERSO LA BASE DELLE FIANNE 	<ol style="list-style-type: none"> 1) PRELEVARE LA MANICHETTA 2) SGOGLIARE COMPLETAMENTE IL CERCHIETTO FLESSIBILE 3) IMPIGNARE SALDAMENTE LA MANICHETTA E DIRIGERLA ALLA BASE DELLE FIANNE 4) APRIRE LENTAMENTE IL RUBINETTO DELL'ACQUA

VIA PALOMBA

VIA CUGIA

A CURA DI: DR. ING. MARIANO MALLUS

LICEO CLASSICO "DETTORI"

SEGNALETICA DI SICUREZZA


PRESIDI DI SICUREZZA

PERCORSO DI USCITA IN CASO D'INCENDIO

VIGILI DEL FUOCO TEL.115
 EMERGENZA SANITARIA TEL.118
 PRONTO INTERVENTO TEL.112-113

NON UTILIZZARE GLI ASCENSORI IN CASO D'INCENDIO


- | | |
|--|---|
| <p>USO DELL'ESTINTORE</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ROMPERE IL SIGILLO ED ESTRARRE LA SPINA DI SICUREZZA 2) IMPUGNARE LA MANICHETTA SE PRESENTE 3) IMPUGNARE L'ESTINTORE E SMOBILIRE IL RISPONTORE DI REGOLAZIONE DIRIGENDOLO VERSO LA BASE DELLE FIAMME | <p>USO DELL'IDRANTE</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) PRELEVARE LA MANICHETTA 2) SROTOLARE COMPLETAMENTE IL CONDOTTO FLESSIBILE 3) IMPUGNARE SALDAMENTE LA MANICHETTA E BURGHEIA ALLA BASE DELLE FIAMME 4) APRIRE LENTAMENTE IL RUBINETTO DELL'ACQUA |
|--|---|



LOCALE	USCITE	
	CONS.	RISERVA
A1	U1	U2
A2	U1	U2
A3	U1	U3
PUNTO DI RITROVO	R1	
LOCALE	USCITE	
	CONS.	RISERVA
A4	U6	U7
A4	U7	U6
A4	U8	U9
A4	U9	U8
PUNTO DI RITROVO	R2	
LOCALE	USCITE	
	CONS.	RISERVA
B1	U2	U4
B2	U2	U4
B3	U2	U4
PUNTO DI RITROVO	R1	
LOCALE	USCITE	
	CONS.	RISERVA
B4	U4	U2
B5	U4	U2
B6	U4	U2
B7	U4	U2
B8	U4	U2
PUNTO DI RITROVO	R2	
LOCALE	USCITE	
	CONS.	RISERVA
C1	U3	U5
C2	U3	U5
C3	U3	U5
C4	U3	U5
PUNTO DI RITROVO	R1	
LOCALE	USCITE	
	CONS.	RISERVA
C5	U5	U3
C6	U5	U3
C7	U5	U3
C8	U5	U3
C9	U5	U3
PUNTO DI RITROVO	R2	

A CURA DI: DR. ING. MARIANO MALLUS

LICEO CLASSICO "DETTORI"



PIANTA PIANO PRIMO

LOCALE	USCITE	
	CONS.	RISERVA
D1	U1	U2
D2	U1	U2
D3	U1	U2
D4	U1	U2
D5	U1	U3
D6	U1	U3
D7	U1	U3
D8	U1	U3
PUNTO DI RITROVO	R1	

LOCALE	USCITE	
	CONS.	RISERVA
E1	U2	U4
E2	U2	U4
E3	U2	U4
E4	U2	U4
PUNTO DI RITROVO	R1	

LOCALE	USCITE	
	CONS.	RISERVA
E5	U4	U2
E6	U4	U2
E7	U4	U2
E8	U4	U2
PUNTO DI RITROVO	R2	

LOCALE	USCITE	
	CONS.	RISERVA
F1	U3	U5
F2	U3	U5
F3	U3	U5
F4	U3	U5
F5	U3	U5
F6	U5	U3
PUNTO DI RITROVO	R1	

LOCALE	USCITE	
	CONS.	RISERVA
F7	U5	U3
F8	U5	U3
F9	U5	U3
F10	U5	U3
PUNTO DI RITROVO	R2	

A CURA DI: DR. ING. MARIANO MALLUS

SEGNALETICA DI SICUREZZA

PRESIDI DI SICUREZZA

	QUADRO ELETTRICO
	SUB QUADRO
	ESTINTORE
	IDRANTE
	INTERRUTTORE DI EMERGENZA
	ATTACCO AUTOPOMPA VVF
	INTERRUTTORE DI SGANCIO GASOLIO
	CASSETTA PRONTO SOCCORSO
	INTERRUTTORE GENERALE DI SGANCIO

PERCORSO DI USCITA IN CASO D'INCENDIO

VIGILI DEL FUOCO TEL.115
EMERGENZA SANITARIA TEL.118
PRONTO INTERVENTO TEL.112-113

Ind16: Percorso orizzontale consigliato
Ind17: Uscita di sicurezza o di emergenza

NON UTILIZZARE GLI ASCENSORI IN CASO D'INCENDIO


USO DELL'ESTINTORE

- 1) ROMPERE IL SIGILLO ED ESTRARRE LA SPINA DI SICUREZZA
- 2) PULVERIZZARE LA MANICHETTA SE PRESENTE
- 3) IMPUGNARE L'ESTINTORE E SPOSTARE IL RISPONTORE DI REGOLAZIONE DIRIGENDOLO VERSO LA BASE DELLE FIAMME.

USO DELL'IDRANTE

- 1) PRELEVARE LA MANICHETTA
- 2) SROTOLARE COMPLETAMENTE IL CORDONETTO FLESSIBILE
- 3) IMPUGNARE SALDAMENTE LA MANICHETTA E BORGHETTA ALLA BASE DELLE FIAMME.
- 4) APRIRE LENTAMENTE IL RUBINETTO DELL'ACQUA.

LICEO CLASSICO "DETTORI"



PIANTA PIANO SECONDO

SEGNALETICA DI SICUREZZA

Ind1 Direzione da seguire	Ind2 Direzione da seguire	Ind3 Direzione da seguire
Ind4 Percorso/Uscita di emerg.	Ind5 Percorso/Uscita di emerg.	Ind6 Percorso/Uscita di emerg.
Ind7 Percorso/Uscita di emerg.	Ind8 Pronto soccorso	Ind9 Percorso/Uscita di emergenza
Ind10 Lancia antincendio	Ind11 Estintore Polvere	Ind12 Estintore CO2
Ind13 Ubicazione estintore a tirante	Ind14 Ubicazione estintore a tirante	Ind15 Ubicazione estintore a tirante

PRESIDI DI SICUREZZA

QUADRO ELETTRICO
SUB QUADRO
ESTINTORE
IDRANTE
INTERRUTTORE DI EMERGENZA
ATTACCO AUTOPOMPA VVF
INTERRUTTORE DI SGANCIO GASOLIO
CASSETTA PRONTO SOCCORSO
INTERRUTTORE GENERALE DI SGANCIO

PERCORSO DI USCITA IN CASO D'INCENDIO

VIGILI DEL FUOCO TEL.115
EMERGENZA SANITARIA TEL.118
PRONTO INTERVENTO TEL.112-113

Ind16 Percorso orizzontale consigliato

Ind17 Uscita di sicurezza o di emergenza

NON UTILIZZARE GLI ASCENSORI IN CASO D'INCENDIO

USO DELL'ESTINTORE

- 1) ROMPERE IL SIGILLO ED ESTRAHRE LA SPINA DI SICUREZZA
- 2) IMPUGNARE LA MANICHELLA SE PRESENTE
- 3) IMPUGNARE L'ESTINTORE E AZIONARE IL DISPOSITIVO DI FOSFORAZIONE DIRIGENDO VERSO LA BASE DELLE FIANNE

USO DELL'IDRANTE

- 1) PRELEVARE LA MANICHELLA SROTOLARE COMPLETAMENTE IL CONDOTTO FLESSIBILE
- 2) IMPUGNARE SOTTILMENTE LA MANICHELLA E DIRIGERLA ALLA BASE DELLE FIANNE
- 3) APRIRE LENTAMENTE IL RUBINETTO DELL'ACQUA

LOCALE	USCITE	
	CONS.	RISERVA
G1	U2	U3
G2	U2	U3
G3	U2	U3
G4	U3	U2
G5	U3	U2
G6	U3	U2
PUNTO DI RITROVO	R1	

LOCALE	USCITE	
	CONS.	RISERVA
H1	U2	U4
H2	U2	U4
H3	U2	U4
H4	U2	U4
PUNTO DI RITROVO	R1	

LOCALE	USCITE	
	CONS.	RISERVA
H5	U4	U2
H6	U4	U2
H7	U4	U2
H8	U4	U2
PUNTO DI RITROVO	R2	

LOCALE	USCITE	
	CONS.	RISERVA
I1	U3	U5
I2	U3	U5
I3	U3	U5
I4	U3	U5
I5	U3	U5
PUNTO DI RITROVO	R1	

LOCALE	USCITE	
	CONS.	RISERVA
I6	U5	U3
I7	U5	U3
I8	U5	U3
I9	U5	U3
PUNTO DI RITROVO	R2	

R1 LOCALI G1-G6 H1-H4

R1 LOCALI I1-I5

A CURA DI: DR. ING. MARIANO MALLUS